

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 262 Г.ЧЕЛЯБИНСКА»

---

**МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска»**

454085, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Шуменская, д. 45, тел. 8(351) 772-48-47

Заместителю начальника ОНДиПР № 3  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Челябинской области  
майору внутренней службы  
Бухарову Е.В.

Исх. № 47


От 18.08.2022г.

письмо.

Прошу снять предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1061/1 с МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Шуменская, д. 45, в связи с устранением нарушений.

К письму прилагаю копии документов об устранении нарушений.

Заведующий МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска»



В.Ф. Смольникова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 262 Г.ЧЕЛЯБИНСКА»

**МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска»**

454085, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Шуменская, д. 45, тел. 8(351) 772-48-47

**Ответ на представление.**

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении
1.	Для отделки стен помещения № 19 (по тех. плану 1 этаж) применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности. (фактически обои на бумажной основе)	Выполнено (приложение 1)
2.	Для отделки стен помещения № 28 (по тех. плану 2 этаж) применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности. (фактически пенопластовые панели)	Выполнено (приложение 2)
3.	Для отделки стен помещения № 24 (по тех. плану 2 этаж) применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности. (фактически обои на бумажной основе)	Выполнено (приложение 3)
4.	Не проводится испытание наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре	Выполнено (приложение 4)

Заведующий МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска»

  
В.Ф. Смольникова