



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68, тел. 8 (351) 239-72-04.

74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления
надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-75-11.

ondchel@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1061/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению "Детский сад № 262 г. Челябинска"**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Огороковым Андреем Валерьевичем

№ 1061 от «07» сентября 2021года

в период с «21» сентября 2021 г. по «23» сентября 2021 г.

Инспектором Софьиным П.С. лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ «ДС №262 г. Челябинска» Смольникова Вера Фаридовна, заместитель заведующего по АХР Диппель Наталья Леонидовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Для отделки стен помещения № 19 (по тех.плану 1 этаж) применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности. (Фактически обои на бумажной основе).	ст. 4, ст. 6, ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2022	
2.	Для отделки потолка помещения 28 (по тех.плану 2 этаж) применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности. (Фактически пенопластовые панели).	ст. 4, ст. 6, ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2022	
3.	Для отделки стен помещения № 24 (по тех.плану 2 этаж) применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности. (Фактически обои на бумажной основе).	ст. 4, ст. 6, ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2022	
4	Не проводится испытание наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.	п. 17 «Правил противопожарного режима РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020.	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Службой В.Ф.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



[Signature]
(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по г. Челябинску
лейтенант внутренней службы Софьин П.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

[Signature]
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.